



210021349265

# CSST Ex 防爆合格证

证号：SHExC22.1927

生产单位：山东澳航通风设备有限公司

产品型号：BT35-11-10#

产品名称：防爆轴流风机

防爆标志：Ex db IIC T4 Gb

主要技术参数：额定电压：380V 额定功率：7.5kW

检验报告编号：22024268B

说明事项：1. 配套件的防爆合格证应在有效期内；  
2. 本证可代表产品型号：BT35-11-11.2#、BT35-11-9#、BT35-11-8#、BT35-11-7.1#、BT35-11-7#、BT35-11-6.3#、BT35-11-6#、BT35-11-5.6#、BT35-11-5#、BT35-11-4.5#、BT35-11-4#、BT35-11-3.55#、BT35-11-3.15#、BT35-11-3#、BT35-11-2.8#、BT35-11-2.5#、BT35-11-2.2#。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB/T 3836.1 2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：白隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2022 年 9 月 29 日

有效期至：2027 年 9 月 28 日

上海煤科检测技术有限公司  
煤炭工业上海电气防爆检验站

检测专用章

注：本证仅对与送检产品一致的产品有效。  
中心电话：021-57437068

中心地址：上海市奉贤区吴塘路 369 号  
防爆合格证查询网址：www.testshm.com



210C21349265

CSST Ex

# 防爆合格证

证号：SHExC22.1926

生产单位：山东澳航通风设备有限公司

产品型号：BWEX-800EX6

产品名称：防爆边墙风机

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

主要技术参数：额定电压：380V 额定功率：7.5kW

检验报告编号：22023891B

说明事项：1. 配套件的防爆合格证应在有效期内；  
 2. 本证可代表产品型号：EWEX-1100EX6、BWEX-1000EX6、  
 BWEX-900EX6、BWEX-750EX6、EWEX-700EX6、BWEX-650EX4、  
 BWEX 630EX4、DWEX 600EX4、EWEX-550EX4、EWEX-  
 500EX4、BWEX-450EX4、BWEX-400EX4、EWEX-350EX4、BWEX-  
 300EX4、BWEX-280EX4、BWEX-250EX4、BWEX-200EX4。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设各》

特发此证

批准：

发证日期：2022年9月29日

有效期至：2027年9月28日

上海煤科检测技术有限公司  
 煤炭工业上海电气防爆检验站

注：本证仅对与送检产品一致的产品有效。  
 中心电话：021-57437068

中心地址：上海市奉贤区吴塘路369号  
 防爆合格证查询网址：www.testshm.com



210021349265

CSST Ex

# 防爆合格证

证号：SHEXC22.1925

生产单位：山东澳航通风设备有限公司

产品型号：BT35-11-10#

产品名称：防爆轴流风机

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

主要技术参数：额定电压：380V 额定功率：7.5kW

检验报告编号：22023890R

说明事项：1. 配套件的防爆合格证应在有效期内；  
 2. 本证可代表产品型号：BT35-11-11.2#、BT35-11-9#、  
 BT35-11-8#、BT35-11-7.1#、BT35-11-7#、BT35-11-6.3#、  
 BT35-11-6#、BT35-11-5.6#、BT35-11-5#、BT35-11-4.5#、  
 BT35-11-4#、BT35-11-3.55#、BT35-11-3.15#、BT35-11-  
 3#、BT35-11-2.8#、BT35-11-2.5#、BT35-11-2.2#。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：白隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2022 年 9 月 29 日

有效期至：2027 年 9 月 28 日

上海煤科检测技术有限公司  
 煤炭工业上海电气防爆检验站

注：本证仅对与送检产品一致的产品有效。

中心电话：021-57437068

中心地址：上海市奉贤区吴塘路369号

防爆合格证查询网址：www.testshm.com



210021349265

CSST Ex

# 防爆合格证

证号：SHEXC22.1928

生产单位：山东澳航通风设备有限公司

产品型号：BWEX-800EX6

产品名称：防爆边墙风机

防爆标志：Ex db IIC T4 Gb

主要技术参数：额定电压：380V 额定功率：7.5kW

检验报告编号：22024269B

说明事项：1. 配套件的防爆合格证应在有效期内；  
 2. 本证可代表产品型号：BWEX-110CEX6、BWEX-1000EX6、  
 BWEX-900EX6、BWEX-750EX6、BWEX-700EX6、BWEX-650EX4、  
 BWEX-630EX4、BWEX-600EX4、BWEX-550EX4、 BWEX-  
 500EX4、BWEX-450EX4、BWEX-400EX4、BWEX-350EX4、BWEX-  
 300EX4、 BWEX-280EX4、BWEX-250EX4、BWEX-200EX4。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2022 年 9 月 29 日

有效期至：2027 年 9 月 28 日

上海煤科检测技术有限公司  
 煤炭工业上海电气防爆检验站

注：本证仅对与送检产品一致的产品有效。

中心电话：021-57437068

中心地址：上海市奉贤区吴塘路369号

防爆合格证查询网址：www.testshm.com